



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України  
(місце установа)

м. Київ, вул. Грушевського, 7  
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Головного державного  
санітарного лікаря України



Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "13" 02 2007 р.

№ 05.03.02-03/6924

Матеріали системи Тефонд: "Тефонд", Тефонд "Plus", Тефонд "HP", Тефонд "Drain", Тефонд "Drain Plus",  
"Isostud", "Isostud Geo"

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3920108900

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

Для гідроізоляції фундаментів та підвальних приміщень, доріг та тунелів.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО "Тегола Руфінг Продакте" (ООО "Тема Норд"), Росія, 142641 Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д.  
Давыдово, ул. Заводская, корпус 4

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Тегола-Україна", Україна, 03150, м. Київ, вул. Боженка, 86, код: 32910655

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Договір №18/2006/UKR від 14.12.2006 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами розгляду та аналізу наданих заявником документів, результатами гігієнічних досліджень (санітарно-хімічні та одориметричні показники) та оцінки ризику для здоров'я людини наданих заявником зразків продукції, об'єкт експертизи за інтенсивністю запаху та за рівнем міграції шкідливих хімічних речовин у контактуюче повітря відповідає вимогам ДСП 201-97.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при використанні продукції: Інтенсивність запаху зразків продукції не повинні перевищувати гігієнічний норматив - 2 бали. У відповідності до ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами" рівень міграції формальдегіду в контактуюче повітря не повинен перевищувати ГДКсд для атмосферного повітря - 0.003 мг/м<sup>3</sup>. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Утилізація/знищення продукції після закінчення гарантійного зберігання та відходів виробництва здійснюється згідно вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги по поводженню з промисловими відходами і визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення". При подальшому ввезенні в Україну та/або наявності продукції на ринку з метою попередження шкідливого впливу серійної продукції на здоров'я населення передбачається один раз на три роки перевірка партій продукції, що ввозяться, або тих, що в обігу, на відповідність вимогам цього висновку та санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Матеріали системи Тефонд: "Тефонд", Тефонд "Plus", Тефонд "HP", Тефонд "Drain", Тефонд "Drain Plus", "Isostud", "Isostud Geo", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний : до 09.02.2012 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує.

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогигієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1232-07 від 09.02.2007 р.

Заст. голови експертної комісії

 Бобильова О.О.